



Udstedt: 2019.12.20
Gyldig til: 2022.10.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Fornara Rubinetterie S.p.A
Via Resega 40
IT-28021 Borgomanero (NO)
Telefon: +39 0322 845 180
Telefax: +39 0322 844 480
Internet: www.fornaraspaspa.it

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
FORNARA kuglehane
type 080C
dim. 10, 12 og 15 mm

FABRIKAT:

Fornara Rubinetterie S.p.A., Italien

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke:
 - Godkendelsesnummer
 - Godkendelsesmærke:
- På emballage:

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

FORNARA kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb eller skruekærv.
Montering	Til- og afgang er med mufte-, nippel- og/eller kompressions ender til PEX-, kobber- eller stålrør.
Materiale	Standard messing, type CW617N afzinkningsbestandig messing, type CW602N Eller rødgods, type CC499K
Dimensioner	10, 12 og 15 mm
Tryktab	Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.